

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de poder elaborar una propuesta económica más competitiva; se solicita al comité de contrataciones que haga entrega de los planos en formato AUTOCAD; ello, garantizará mayor beneficio para las partes interesadas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 5    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cuanto a la consulta se le hará alcance del archivo digital al comité para que se remita entre los postores y así puedan realizar una mejor propuesta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el detalle 4 del plano E-01, se evidencia que la columna metálica tiene solamente la platina de nivelación (e = 3/8"); sin embargo, dada la naturaleza de la estructura requerida está debería de tener aparte una platina de montaje, de manera tal que lo correcto vendría a ser una platina de nivelación y una platina de montaje; consecuentemente, se solicita al comité de las contrataciones que defina si el proyecto solamente contemplara la platina de nivelación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el mismo detalle 4 del plano E-01, se muestra la placa de montaje de acero de 3/8" donde se sostendrá la columna y será sujetado por los pernos de anclaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los planos que forman parte de las bases del concurso, no se contempla si el alcance del servicio abarca la instalación de malla raschel; consecuentemente, se solicita al comité de las contrataciones precisar si el proyecto contempla la instalación de la malla raschel y de ser el caso definir las especificaciones técnicas y el detalle de instalación. Más, considerando que el sistema de contratación es a SUMA LAZADA, se solicita que los planos queden bien definidos y detallados, ello en beneficio de las partes interesadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como indica el nombre del servicio, si se contempla la instalación de los paños de malla raschell, esta actividad se hará luego del pintado de la estructura y con alambre galvanizado y con un correcto acabado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Del capítulo III, ítem B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, del Responsable del Servicio; para una mayor apertura y/o flujo de potenciales postores y dada la naturaleza del servicio requerido, se debe de incluir como experiencia para el personal clave, obras que contengan componentes de estructuras metálicas o coberturas en general; donde el profesional haya participado ya sea como: Residente, Inspector o Supervisor de obra; ello, garantizará una mayor convocatoria, de manera tal que el proceso de licitación sea competitivo y sobre todo porque esta acción será beneficioso para las partes interesadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases ya se indica que todo el personal clave debe tener experiencia en instalación de estructuras y coberturas metálicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del capítulo III, ítem c, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, considerando la naturaleza del servicio solicitado, al comité de las contrataciones se solicita que como experiencia de la especialidad se incluya estructura de cobertura en general, ya que al solicitar como experiencia estructuras solo de instituciones educativa, se está restringiendo la participación de potenciales postores y ello es contraproducente con lo que pregona el artículo 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS COTRATAACIONES , ítem a) Libertad de concurrencia del TUO de la Ley 30225 (Ley de Contrataciones con el Estado); consecuentemente, pareciera que el proceso estaría siendo orientado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace esta especificación ya que por el tipo de edificación se tienen que tener exigencias mayores, por lo que se cambiaria a ¿Confección y/o Fabricación y/o Instalación o la combinación de los términos anteriores en: Estructuras Metálicas y/o Estructuras de Cobertura de Techo y/o Cobertura de Malla Raschell de edificaciones tipo A¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Cuántos puntos de energía, suministrara la obra para realizar el trabajo? Y de ser el caso, estos puntos de energía son de la capacidad requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la institución educativa solo se cuenta con luz monofásica que al momento realizar trabajos de soldadura estos no llegan a la potencia requerida, por lo que se solicita a los postores tener grupos electrógenos para que puedan ejecutar los trabajos sin complicaciones ni contratiempos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En lo referente a la actividad de pintura, ¿previamente se realizará un tratamiento mecánico a los materiales metálicos, tales como arenado o granallado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el pintado se realizará el siguiente proceso constructivo: Limpieza de superficie, acondicionamiento, capa de imprimación, esmaltado y secado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Al comité de contrataciones se consulta, ¿qué tipo de ensayos se realizarán tanto a los trabajos en caliente como a la pintura?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al momento de la entrega del servicio el postor deberá presentar la documentación necesaria que garantice que todos los trabajos se hicieron de manera correcta cumpliendo las metas totales del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	20604144541	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGAE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	19:55:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De los factores de evaluación, en lo referente al plazo de ejecución, se solicita al comité de las contrataciones que suprima este factor, ya que el plazo de 30 días calendarios es idóneo; por consiguiente, el hecho de optimizar innecesariamente el plazo de ejecución del servicio atenta contra la seguridad del personal, ya que, en el proceso de optimizar los tiempos de la ejecución de las actividades, se estaría vulnerando la seguridad del personal. En ese sentido, consideramos que la entidad ante todo debe de priorizar la seguridad del personal que se involucrara en la ejecución del servicio solicitado y más bien no inducir a que en obra se puedan cometer incidentes que acarreen posibles accidentes de trabajo, que pueda desencadenar en un fatal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1,8 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se coloco el plazo de 30 días ya que ese es el plazo programado estimado para la ejecución de los trabajos de construcción de la estructura metálica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	10023608621	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI HUARICALLO LUCRECIA	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

dentro del equipamiento requerido se hace referencia a "Pluma de 10Tm" y "Equipo de Izaje", comprendiendo que ambos cumplirían la misma función se solicita considerar solo Equipo de Izaje, tal como grua de 6 ton teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras a izar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos mencionados en el TDR son referenciales, ya que cada postor usara los equipos que ellos vean por conveniente para cumplir las metas del servicio, pero cumpliendo con las normas de seguridad de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	10023608621	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI HUARICALLO LUCRECIA	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

El perfil profesional del responsable de seguridad limita la participación de profesionales que usualmente se desempeñan en el área de seguridad; por lo que se solicita además que se considere: Ing, Ambiental con capacitacion en seguridad y salud ocupacional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley 30225 y Art 29 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al ser un servicio de construcción de estructuras metálicas este solo puede ser supervisado por un ingeniero de seguridad que tenga experiencia en este tipo de trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	10023608621	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI HUARICALLO LUCRECIA	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La capacitación requerida para el personal técnico en cuanto a "Capacitación en carpintería metálica y/o soldadura" resulta incoherente e innecesaria puesto que ya se está requiriendo que el personal técnico sea un profesional técnico titulado y con homologación 3g por lo que se solicita suprimir dicha capacitación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se pide las capacitaciones por una cuestión de que el personal tenga la mayor experiencia posible además de que el personal este lo más capacitado posible para la ejecución de los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	10023608621	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI HUARICALLO LUCRECIA	Hora de envío :	23:44:55

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Los servicios similares considerados como experiencia del postor limita la participación de los postores puesto que solo se estaría considerando a aquellas experiencias provenientes de "colegios y/o universidades" por lo que se solicita que se suprima dichos términos y se considere: Confección y/o Fabricación y/o Instalación o la combinación de los términos anteriores en: Estructuras Metálicas y/o Estructuras de Cobertura de Techo y/o Cobertura de Malla Raschell de Obras en General

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la Ley 30225 y Art 29 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Como se menciona en la respuesta a la consulta N°05. Lo más que se puede generalizar es experiencia en ese tipo de trabajos en edificaciones de tipo A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-CS/MPC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAS Y COBERTURA DE MALLA RASHELL A TODO COSTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 40572 JOSE QUIÑONES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE SACSAYHUAMAN DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA

Ruc/código :	10023608621	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI HUARICALLO LUCRECIA	Hora de envío :	23:48:44

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Los gráficos adjuntos no permiten una visualización adecuada de los elementos y sus propiedades (perfiles y espesores) por lo que para garantizar la transparencia se solicita adjuntar los planos en formato DWG

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 29 del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de poder elaborar una propuesta económica más competitiva; se solicita al comité de contrataciones que haga entrega de los planos en formato de AUTOCAD; ello, garantizará mayor beneficio para la parte interesada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null