

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-UE SALUD CAJAMARCA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código : 20612280992

Nombre o Razón social : ANDERSA S.R.L.

Fecha de envío : 26/11/2024

Hora de envío : 22:05:30

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Estimado comité de selección se visualiza que en la pagina 24 de CAPITULO III REQUERIMIENTO, literal 3. ACTIVIDADES PROYECTADAS, EN ESTRUCTURAS CONTENPLAN ESCALERA METALICA, PLANCHA METALICA COMPUERTA A TANQUE ELEVADO, sin embargo no detallan la unidad o metrado, por lo que como ENTIDAD deben proporcionar datos claros y concisos para el armado de estructura de costos sin errores o incongruencias, debido que es obligación como ENTIDAD para no ser malinterpretado al momento de otorgamiento, calificación de las propuestas o algún favorecimiento a un postor en específico.

Por lo expuesto solicitamos a ustedes indicar en CAP III. REQUERIMIENTO EN ESTRUCTURAS ESCALERA METALICA, PLANCHA METALICA COMPUERTA A TANQUE ELEVADO, la (las) unidad(es) o metrado según corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

- En efecto , en el expediente de BASES INICIALES dicho componente no cuenta con los datos que observa el participante , es por ello que se hace la aclaración siguiente : La plancha metálica será el acceso al tanque elevado , la misma deberá contar con la medida de 0.80 m x 0.80 m , respecto a la escalera , se incluirá en los TÉRMINOS DE REFERENCIA el gráfico con las medidas que la misma deberá tener.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará la medida de la plancha metálica e incluirá en la página 29 las medidas y forma de la escalera todo esto en el apartado de TÉRMINOS DE REFERENCIA