



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Adquisición de combustible DIESEL B5 S-50 para los vehículos y grupo electrógeno del MIDAGRI. DIESEL B5 S-50

2. OFICINA QUE REQUIERE EL BIEN:

Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración

3. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad pública, es el suministro de combustible para los vehículos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para diferentes comisiones de servicios y traslado de funcionarios a nivel local y nacional para el cumplimiento de objetivos de la entidad.

4. OBJETIVOS:

Seleccionar a una persona natural y/o jurídica para el abastecimiento de combustible DIESEL B5 S-50 para las unidades vehiculares del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

5. ANTECEDENTES:

Con MEMORANDO N° 1369-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA, de fecha 14 de agosto del 2023, en el cual se solicita la remisión de las Especificaciones Técnicas del suministro a contratar, con la finalidad de iniciar los actos preparatorios que conlleven a su contratación.

Mediante Contrato N° 028-2022-MIDAGRI-SG/OGA, derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 01-2022-MIDAGRI, se contrató la Adquisición de combustible Diesel B5 S-50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 97 plus para los vehículos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el mismo que tiene una vigencia hasta el 29 de diciembre de 2023, fecha en la cual, culminara la prestación contratada.

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

6.1. DETALLE DEL SUMINISTRO

Adquisición de combustible para los vehículos del MIDAGRI se realizará de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	COMBUSTIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCIÓN X MENSUAL	PROYECCIÓN X 12 MESES
01	DIESEL B5 S-50	Galón	1000	12,000

6.2. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalles de las fichas técnicas aprobadas y publicadas en el SEACE por OSCE.

Características Generales del Bien:

Denominación de bien : DIESEL B5 S-50

Descripción general : El Diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla en volumen de 95 % de Diesel N° 2 S-50 y de 5% de biodiesel B100, con contenido de azufre máximo de 50 ppm.

6.3. SISTEMA DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE

- El MIDAGRI en un plazo de 24 horas contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el Contrato deberá de remitir al CONTRATISTA la relación de vehículos detallando placa y conductor designado al vehículo.
- En caso el MIDAGRI adquiera otros vehículos podrá ser incorporados al contrato, para lo cual el MIDAGRI deberá de remitir al correo electrónico proporcionado por el CONTRATISTA la placa y conductor asignado.
- Las cantidades expuestas son estimadas por ende el suministro de combustible será de acuerdo a las necesidades del MIDAGRI hasta que se agote el monto del contrato o término del mismo.
- El CONTRATISTA deberá contar con el stock suficiente de combustible a fin de brindar una atención interrumpida, la misma que se realizará de lunes a domingo, incluyendo los feriados y durante las 24 horas.
- El grifo o estación deberá de contar con surtidores de combustible en buen estado de funcionamiento de acuerdo a los estándares nacionales.
- El CONTRATISTA abastecerá de combustible directamente al tanque de los vehículos autorizados por el MIDAGRI, está prohibido realizar cualquier tipo de abastecimiento en galoneras o depósitos externos.
- En el caso del abastecimiento para el grupo electrógeno el CONTRATISTA abastecerá en galoneras o depósitos externos previo correo de autorización por parte del Responsable de la Flota Vehicular y la presentación de la tarjeta o vale con los sellos y firma del Responsable de la Flota Vehicular y Coordinador de Servicios Generales, por ningún motivo el Contratista podrá abastecer de combustible sin la autorización.
- La distribución de combustible para los vehículos y grupo electrógeno se realizará con tarjetas, vales de consumo o chips u otro sistema de control que serán proporcionados por el CONTRATISTA.
- En caso de suministro de combustible sea con vales de consumo este deberá de ser con el sello y firma del Responsable de la Flota Vehicular.
- Las tarjetas o vales de consumo deberán ser emitidas por el CONTRATISTA sin costo alguno para el MIDAGRI, debiendo ser expedidas como mínimo la información siguiente:

Tarjetas:

- Nombre del cliente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- Tipo de combustible: DIESEL B5 S-50
- Placa del Vehículo

Vales de consumo:



Firmado digitalmente por
PALOMINO OTERO Jorge Emiliano
FAU 20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.11.2023 16:03:17 -05:00

Deberán ser correlativos y consignando los datos siguientes:

- Nombre y/o logotipo del proveedor
 - Numeración correlativa
 - Fecha de emisión
 - Nombre del cliente

 - Placa de vehículo
 - Kilometraje del vehículo al abastecer
 - Nombre del chofer
 - Cantidad de combustible
 - Tipo de combustible
 - Firma autorización
- El consumo del combustible realizado por el MIDAGRI será validado mediante los vales de crédito emitidos por el CONTRATISTA, los mismos que deberán contar con la información siguiente:
- Razón social del contratista
 - Dirección
 - N° de vales o tickets de atención
 - Nombre o usuario del cliente
 - Tipo y cantidad de combustible suministrado
 - Nombre del conductor autorizado
 - Nombre del despachador de combustible
 - Placa de rodaje del vehículo
 - Kilometraje del vehículo
- Los conductores deberán consignar en la parte posterior de los vales de crédito el número de DNI y nombre completo del conductor y la firma respectiva en señal de conformidad del abastecimiento y datos vertidos, debiendo ser entregados por el CONTRATISTA una copia como sustento para el trámite de pago respectivo. En el caso del vale de crédito por consumo de combustible para el grupo electrógeno deberá de contar con los datos y firma del personal autorizado en realizar el abastecimiento.
- El Contratista deberá de elaborar un reporte mensual de consumo de combustible por unidades vehiculares que deberá de incluir los siguiente:
- Número de placa o matrícula del vehículo.
 - Número de registro del conductor o responsable autorizado por el MIDAGRI.
 - Tipo de combustible.
 - Cantidad de galones.
 - Precio unitario incluido impuestos.
 - Precio total incluidos impuestos.
 - Estación de servicio y/o grifo.
 - Fecha de consumo.
 - Kilometraje tratándose de vehículos.
- El CONTRATISTA deberá remitir dentro de los primeros cinco (05) días de concluido cada mes la data del reporte del consumo de combustible al MIDAGRI a través de Mesa de Partes del MIDAGRI, sito en Jr. Cahuide N°. 805 (al costado de SENAMHI) Lima – Lima – Jesús María, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hasta las 17:00 horas o a través de la Plataforma Digital de la Mesa de Partes Virtual (<https://forms.gle/PKcAgXh1v5HJP5Z19>), el horario de recepción es de lunes a



Firmado digitalmente por
PALOMINO OTERO Jorge Emiliano
FAU 20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.11.2023 16:03:26 -05:00

viernes de 08:00 a 17:00, pasado este horario, los documentos se registran a partir del día hábil siguiente.

- El MIDAGRI y el CONTRATISTA respectivamente designarán a su personal de contacto, especificando sus nombres y apellidos completos, función, correo electrónico institucional y número de teléfono celular, quienes serán las personas encargadas de coordinar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El plazo máximo para que ambas partes remitan la información indicada será de dos (02) días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

- El personal encargado de las coordinaciones por parte del CONTRATISTA deberá de brindar atención durante las 24 horas al día y todos los días del año, incluyendo sábados, domingos y feriados a fin de dar atención oportuna en caso de problemas en el abastecimiento de combustible.
- El CONTRATISTA podrá realizar el cambio del personal encargado de las coordinaciones para lo cual deberá de remitir al MIDAGRI en un plazo máximo de 24 horas los nombres y apellidos completos, correo electrónico institucional y número de teléfono celular del nuevo responsable de la coordinación.
- El MIDAGRI podrá realizar el cambio del personal encargado de las coordinaciones para lo cual deberá de remitir al CONTRATISTA en un plazo máximo de 24 horas los nombres y apellidos completos, correo electrónico institucional y número de teléfono celular del nuevo responsable de la coordinación.
- El CONTRATISTA deberá de controlar que ningún conductor tenga algún beneficio del sistema de puntos, como bonus o algún similar que quede plasmado en el vale de crédito o Boucher.
- El CONTRATISTA deberá de garantizar la calidad y pureza del combustible que suministre en las estaciones y grifos, asumiendo plena responsabilidad en caso, que por defecto en su calidad se produzca daño o perjuicios comprobados, en las máquinas y vehículos de la entidad.
- El CONTRATISTA para la prestación del suministro deberá de cumplir con las exigencias de la legislación nacional sobre el expendio y suministro de combustible, y asimismo con todas las normas de seguridad vigente, control de accidentes y sistemas contra incendio.
- El CONTRATISTA deberá poseer un grupo electrógeno en sus estaciones de servicio que le permita suministrar combustible en caso de corte de servicio de energía eléctrica.
- El CONTRATISTA es el único responsable ante el MIDAGRI de cumplir con el suministro contratado, no pudiendo transferir esas responsabilidades a otras entidades o terceros en general.

6.4. PRECIO DE COMBUSTIBLE Y REAJUSTE DE PRECIOS:

- Para la suscripción del contrato, el postor adjudicado con la buena pro deberá presentar y sustentar la composición de su precio unitario. Asimismo, deberá presentar los precios ex planta para el cálculo correspondiente del coeficiente de reajuste (k).
- De producirse un reajuste de precios en el mercado local de combustibles (incremento o disminución) los precios unitarios podrán ser reajustados de acuerdo a lo establecido



Firmado digitalmente por
PALOMINO OTERO Jorge Emiliano
FAU 20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.11.2023 16:03:35 -05:00

en el numeral 38.1 del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- En tal caso, el contratista deberá comunicar sobre dicha variación mediante documento escrito o correo electrónico en un plazo de 24 horas, adjuntando el documento o comunicación de su proveedor mayorista o cualquier otro que lo suministre, en donde se muestre la lista de precios de los productos. La omisión de esta comunicación podrá ser considerada como un incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, siendo causal de resolución conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Para efectos del cálculo del Coeficiente de Reajuste (K), siempre se considerará como V_o el precio de su proveedor mayorista declarado en el detalle de los precios del monto de la oferta, documento presentado para la suscripción del contrato.
- La validez de las notificaciones del precio de venta será establecida estrictamente desde la fecha y hora en que se efectúa la notificación.

El coeficiente de reajuste (K) que se utilizará es el siguiente:

$$K = V_a / V_o$$

Dónde:

K= Coeficiente de Reajuste

V_a = Precio Planta de la Lista de Precios de Combustible que publica el proveedor mayorista, al momento de la variación.

V_o = Precio Planta de la Lista de Precios de Combustible que publica el proveedor mayorista al momento de presentar la oferta económica.

El Coeficiente se aplicará de la siguiente forma, para reajustar el precio al momento del pago.

$$P_a = P_o \times K$$

Dónde:

P_a = Precio unitario actualizado al momento de la variación

P_o = Precio unitario de su oferta económica.

K = Coeficiente de reajuste

El precio final a obtenerse después de aplicado el coeficiente de reajuste (K) será redondeado por redondeo simple a dos (2) decimales. Se aceptará que el precio unitario por reajuste tenga hasta tres decimales, sin embargo, al momento de realizar el pago total de cada facturación se redondeará a dos (2) decimales.

MIDAGRI reconocerá durante la ejecución del presente contrato el reajuste de precios según las variaciones del precio planta productora, impuesto al rodaje, impuesto selectivo al consumo y/o impuesto general a las ventas cuando se produzcan, lo cual deberá de ser sustentado.

6.5. DE LA ESTACIÓN(ES) DE SERVICIO(S) Y/O GRIFO(S)

La estación de servicios o grifo deberá contar con infraestructura, equipos y permisos de acuerdo a lo siguiente:

- Un área operativa amplia y de fácil acceso para los vehículos.



- Un stock de almacenamiento de carburantes con capacidad suficiente para el suministro diario.
- Una adecuada cantidad de surtidores y operarios para la oportuna atención al cliente.
- Deben contar con los servicios de aire y agua.
- Cumplir con las exigencias de la Ley Nacional y disposiciones Municipales en el expendio y suministro de combustible, cumpliendo con todas las Normas de Seguridad vigentes.
- Los surtidores deben contar con filtros que garanticen la pureza del combustible; así mismo cada dispensador deberá contar con las mangueras necesarias para la atención de cada tipo de combustible.

El CONTRATISTA para la firma de contrato deberá de presentar una Declaración Jurada que las estaciones de servicio o grifos cumplen con la infraestructura, equipos y permisos.

6.6. SEGUROS APLICABLES

El CONTRATISTA a fin de suministrar el combustible, debe contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extra Contractual por un monto de US\$ 50,000 vigente durante toda la ejecución del contrato, que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pudieran ocurrir en sus instalaciones, debiendo presentar para la firma de contrato las primas canceladas.

7. PLAZO INSTALACION Y PRESTACION DEL SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será por doce (12) meses o hasta agotar el monto contratado y será contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción y comunicación vía correo electrónico del contrato.

LUGAR DE ENTREGA:

Para el abastecimiento de combustible el CONTRATISTA deberá de remitir la relación detallada de las estaciones de servicio que atenderán al MIDAGRI, debiendo contar como mínimo con una estación de servicio o grifo en un radio no mayor de 5km de distancia a la Sede Central ubicada en Jr. Cahuide N°. 805 (al costado de SENAMHI) Lima – Lima – Jesús María.

8. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR:

No tener impedimento para contratar con el Estado.
Contar con RNP vigente.

A.1	REQUISITOS DE HABILITACION
	<p><u>Requisitos</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Las estaciones y grifos deberán de contar con autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Actualmente OSINERGMIN, según D.S N°004-2010-EM y regulado por el R.C.D. OSINERGMIN N°191-2011-OS/CD y sus modificatorias.

	<p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Se acreditará con copia simple de la autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Actualmente OSINERGMIN, según D.S N°004-2010-EM y regulado por el R.C.D. OSINERGMIN N°191-2011-OS/CD y sus modificatorias.
--	---

9. PENALIDADES

Se aplicará de acuerdo al artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Abastecimiento, previo Informe y visto del Responsable de la Flota Vehicular y Coordinador de Servicios Generales.

11. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos periódicos de forma mensual, de acuerdo a la cantidad de galones consumidos durante el mes, previo:



- Conformidad correspondiente
- Recepción del responsable de la flota vehicular de los vales de crédito con los datos del conductor y firma respectiva.
- Informe de la Coordinación de Servicios Generales y responsable de la flota vehicular de Transporte de la Oficina de Abastecimiento emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Comprobante de pago
- Reporte del consumo de combustible mensual de los vehículos, de acuerdo lo siguiente:
 - Número de placa o matrícula del vehículo.
 - Número de registro del conductor o responsable autorizado por el MIDAGRI.
 - Tipo de combustible.
 - Cantidad de galones.
 - Precio unitario incluido impuestos.
 - Precio total incluidos impuestos.
 - Estación de servicio y/o grifo.
 - Fecha de consumo.
 - Kilometraje tratándose de vehículos.
- Vales de crédito con los datos del conductor y firma respectiva, de corresponder.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes del MIDAGRI, sito en Jr. Cahuide N°. 805 (al costado de SENAMHI) Lima – Lima – Jesús María, de lunes a viernes



en el horario de 08:00 hasta las 17:00 horas o a través de la Plataforma Digital de la Mesa de Partes Virtual (<https://forms.gle/PKcAgXh1v5HJP5Z19>), el horario de recepción es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00, pasado este horario, los documentos se registran a partir del día hábil siguiente.

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13. CLAUSULA ANTICORRUPCION

"EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

14. NORMAS DE SEGURIDAD

Todo el personal del contratista que intervenga en la ejecución de la prestación, deberá cumplir con los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes como los "Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2" aprobado por Resolución Ministerial N 972-2020-MINSA y sus posteriores modificaciones y otras normas que dicten el sector y/o autoridades competentes, durante el periodo de ejecución del contrato.

El contratista deberá cumplir todas las medidas de seguridad y todas las referidas a la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

El ingreso del personal encargado para la prestación deberá de cumplir los protocolos sanitarios y de distanciamientos vigentes y otras normas que dicten en el sector y/o



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

autoridades competentes. Así mismo, deberá contar con todos los seguros complementarios de trabajo de riesgo vigentes.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

Toda la información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a la cual El Contratista y su personal tengan acceso es estrictamente confidencial, debiendo mantener las reservas del caso y no transmitirla bajo ninguna circunstancia.



El Contratista y su personal, se compromete a mantener en reserva y no revelar a terceros sin previa autorización escrita del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, toda información que le sea suministrada por la Entidad, excepto en cuanto resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

Bajo ninguna circunstancia, El Contratista o sus empleados, podrán vulnerar, copiar, almacenar, publicar o capturar la información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que se proporcione para reproducir (fotocopiar).

Director (a)

Firmado digitalmente por
PALOMINO OTERO Jorge Emiliano
FAU 20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.11.2023 16:04:23 -05:00

FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien	:	DIÉSEL B5 S-50
Denominación técnica	:	DIÉSEL B5 S-50
Unidad de medida	:	GALÓN
Descripción general	:	El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiésel B100, con contenido de azufre máximo de 50 ppm.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

El diésel B5 S-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo N° 092-2009-EM y su modificatoria.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Volatilidad		Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria.
Destilación, °C (a 760 mmHg) 90 % recuperado	Mínimo 282°C Máximo 360°C	
Punto de inflamación Pensky Martens	Mínimo 52°C	
Densidad a 15°C	Reportar en kg/m ³	
Fluidez		
Viscosidad cinemática a 40°C ⁽¹⁾	Mínimo 1,9 cSt Máximo 4,1 cSt	
Punto de escurrimiento ⁽²⁾	Máximo 4°C	
Composición		
Número de cetano ⁽³⁾	Mínimo 45	
Índice de cetano ⁽⁴⁾	Mínimo 40	
Cenizas	Máximo 0,01 % en masa	
Residuo de carbón Ramsbottom, 10 % fondos ⁽⁵⁾	Máximo 0,35 % en masa	
Azufre total	Máximo 50 mg/kg (ppm)	
Corrosividad		
Corrosión a la lámina de cobre, 3 h, 50°C	Máximo N° 3	
Contaminantes		
Agua y sedimentos	Máximo 0,05 % vol.	

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Lubricidad		Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria.
Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 60°C	Máximo 520 micrones	
Requerimientos de operatividad		
Punto obstrucción del filtro, flujo en frío (CFPP) o (POFF)	Máximo -8°C	
Conductividad		
Conductividad ⁽⁵⁾	Mínimo 25 pS/m	
Biodiesel 100 (B 100)		
Contenido nominal	5 % vol.	
Notas: ⁽¹⁾ El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinemática a 40°C puede ser 1,7 cSt, si se tiene una temperatura de punto de nube menor que -12°C. ⁽²⁾ Cuando el cliente lo requiera, se determinará el punto de niebla o enturbiamiento por el método de ensayo ASTM D2500. ⁽³⁾ En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (número de cetano), se calculará el índice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737. ⁽⁴⁾ El método de ensayo ASTM D976, se usará únicamente para combustibles diésel de rango número de cetano entre 56,5 a 60,0. ⁽⁵⁾ En caso de contar con el equipo, se calculará esta propiedad utilizando el Apéndice XI del método de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbón Conradson (método de ensayo ASTM D189) con el carbón Ramsbottom. ⁽⁶⁾ El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinará para cada lote del producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento mínimo de conductividad 25 pS/m, aplicará para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad (transportes móviles: cisternas, barcasas, etc.).		

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el alcance de la comercialización y uso del diésel B5 S-50, que será en todos los departamentos a nivel nacional; según lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, que establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diésel, Gasolina y Gasohol para su comercialización y uso y simplifican el número de Gasolinas y Gasohol.

2.2. Envase y/o embalaje

No aplica.

Precisión 2: No aplica.

2.3. Rotulado

No aplica.

Precisión 3: No aplica.

2.4. Inserto

No aplica.

Precisión 4: No aplica.



Firmado digitalmente por
PALOMINO OTERO Jorge Emiliano
FAU 20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.11.2023 16:04:49 -05:00