

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MODELO COLONIAL DE DOS (02) FAROLES PORTA LUMINARIA POR POSTE (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE LA OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2523792

Ruc/código : 20503953839

Nombre o Razón social : SCHREDER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 17:20:41

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

En la descripción señala ¿¿ e instalación de 02 Faroles porta luminarias por poste¿¿  
En el grafico de la 22, indica ¿Cabezales ornamentales para LED tipo Light de 50W¿

Confirmar la inclusión en el suministro de Luminarias LED integradas, asimismo las características del mismo (modulo led, potencia, flujo luminoso, temperatura de color, eficiencia, índice de reproducción cromática, factor de potencia, vida útil, fotometría, etc)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: . Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa de acuerdo ala consulta que si debe estar preparada la conexión para esta luminaria , es decir el cableado desde el empalme en l bases hasta el punto de conexión en la luminaria positivo negativo,neutro, sin embargo,las luminarias la cual seran suministradas e instaladas por el almacen de obra y tecnicos de la obra respectivamente, mas no el contratista.

No se confirma ninguna inclusion ni se brindara caracteristicas tecnicas de luminarias, ya que el contratista no va suministrar ni instalar las luminarias ya que el proceso solo abarca el suministro e instalacion de postes coloniales.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria precisa de acuerdo ala consulta que si debe estar preparada la conexión para esta luminaria , es decir el cableado desde el empalme en l bases hasta el punto de conexión en la luminaria positivo negativo,neutro, sin embargo,las luminarias la cual seran suministradas e instaladas por el almacen de obra y tecnicos de la obra respectivamente, mas no el contratista.

No se confirma ninguna inclusion ni se brindara caracteristicas tecnicas de luminarias, ya que el contratista no va suministrar ni instalar las luminarias ya que el proceso solo abarca el suministro e instalacion de postes coloniales.