

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20602140432	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACION: 20. REQUISITOS DE CALIFICACION: EN VEZ DE DECIR NETOWORKING DEBIO DECIR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: FORMATO 2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es un error de tipeo es NETWORKING se corrige en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

....

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DATA CENTER Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE NETOWORKING Y/O AIRE ACONDICIONADO Y/O UPS Y/O ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20602140432	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EQUIPOS DE NETWORKING ¿SE REFIERE A SWITCHES Y EQUIPOS DE COMUNICACION EN GENERAL?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: FORMATO 2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se refiere a switchs en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se indica como plazo de entrega de equipos lo siguiente:
1. El plazo de entrega de los bienes en obra será de 40 días calendarios.

Tomando en cuenta que este tipo de equipos son especializados y muchas veces personalizados los tiempos de fabricacion e importacion suelen ser mucho mayores a los que se indican en las bases.
En tal sentido se solicita que para pueda haber una mayor cantidad de postores y fabricantes se amplie el tiempo de entrega de bienes a 90 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: cap I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, en el estudio de mercado se determino que hay postores y fabricantes que cumplen con el tiempo solicitado, ademas que el proyecto se encuentra en la fase de cierre..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20602140432	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	16:54:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA: LA GARANTIA ES DE 2 AÑOS, POR LO TANTO, ¿SE REALIZARAN 3 O 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS? QUEDA AMBIGUA ESA AFIRMACION, POR FAVOR ACLARAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el postor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 4 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incencios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica). Durante el tiempo que dure la garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO

....

- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 4 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

8. GARANTIA COMERCIAL

El contratista esta obligado a otorgar una garantía por los bienes entregados durante el plazo de 24 meses contabilizados a partir de al conformidad de la orden de compra.

Durante la garantía el proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 04 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/ condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incendios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:00:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita como característica de los gabinetes de 42 UR que cuenten con aprobacion UL.
Con el fin de promover la participacion de mas fabricantes y postores se solicta tambien sean aceptados gabinetes con aprobacion CE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 1.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, es ambiguo el término CE pudiendo ser CE (Conformité Européenne) o CE (China Export) ambas aprobaciones no son "equivalentes" a UL (Underwriters Laboratories) ya que tienen propósitos diferentes. UL es un LABORATORIO de ensayos privado que hace pruebas a los productos antes de emitir la aprobación y la marca CE (Conformité Européenne) sirve para crear conformidad en diversos países e idiomas europeos en el mercado común europeo y la marca CE (China Export) afirma que el producto en cuestión ha sido fabricando en China, siendo que estos 2 CEs no realizan ninguna prueba de laboratorio, ademas que que la UL es solicitado en el expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20602140432	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	17:00:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA ¿PODRA SER A 80 DIAS COMO MAXIMO?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, en el estudio de mercado se determino que hay postores y fabricantes que cumplen con el tiempo solicitado, ademas que el proyecto se encuentra en la fase de cierre..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases indica:

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

e) Presentar fichas técnicas y/o catálogos y/o cualquier otro documento similar para acreditar las características:

Consulta: Aclarar que se aceptara como documento similar para acreditar las características una carta del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que esta comprendido dentro de otro documento similar , se encuentra las cartas del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases indica:
PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

- Pruebas y simulación de eventos de refrigeración, accesibilidad, sensores de detección contra incendios y cortes del suministro de energía.
- El protocolo de pruebas se debe realizar de acuerdo a lo indicado por el fabricante de los equipos propuestos.

Consulta: Favor de aclarar que dado que el sistema de extinción contra incendios solicitado es por aspiración que tiene sensores internos de alta precisión y con extinción del gas novoc 1230 que tiene en un tanque al interior del equipo de 1RU, las pruebas de este sistema solo consistirán en la verificación que el sistema este armado y sin errores, ya que no sería posible hacer una prueba de detección de los sensores de incendios porque saltaría la alarma haciendo una extinción del sistema, todo esto bajo el protocolo de pruebas del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para el sistema contra incendios solo se realizarán las pruebas especificadas en el protocolo del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

...

Sobre los entregables

Al finalizar la prestación el contratista deberá entregar para la conformidad los siguientes documentos:

¿..

- Pruebas y simulación de eventos de refrigeración, accesibilidad, sensores de detección contra incendios (segun protocolo del fabricante) y cortes del suministro de energía.

...."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases indica:
DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para la oferta de los equipos considerar que la alimentación eléctrica instalado en el proyecto es trifásica de 220V sin neutro y cuenta con puesta a tierra; por lo que el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales de ser necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete autogestionado en general.
Consulta: Favor de confirmar que en el ambiente del Data Center se cuenta con un Tablero Eléctrico General con una llave termomagnética para la conexión del tablero del aire acondicionado de al menos 50A, confirmar tambien que en el tablero del Data Center se encontrara la barra a tierra para el aterramiento del Gabinete y Aire Acondicionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se cuenta con un Tablero Eléctrico General ubicado en el ambiente contiguo al Data Center el cual cuenta con una llave termomagnética de 50A, así como una barra de cobre conectada a la puesta a tierra. Se entregará un cable de acometida 220V 3F en el Data Center.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases indica:
DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para la oferta de los equipos considerar que la alimentación eléctrica instalado en el proyecto es trifásica de 220V sin neutro y cuenta con puesta a tierra; por lo que el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales de ser necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete autogestionado en general.
Consulta: Favor de confirmar que en el ambiente del Data Center se cuenta con bandejas portacables sobre la ubicación final del Aire Acondicionado, con el siguiente detalle:
- 1 bandeja para las tuberías de climatización, desde el equipo de climatización de interior hacia el ducto por donde subirían hacia el condensador en el techo.
- 1 bandeja para el cable eléctrico de alimentación, desde el equipo de climatización de interior hacia el tablero eléctrico general del Data Center.
En caso no se cuenta con las bandejas indicar si el postor deberá colocarlas según la ETP-ISO/IEC TS 22237.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en el ambiente para el Data Center se cuenta solo con bandejas para cableado de datos, como se indica en las bases "el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete autogestionado en general", siendo así esta comprendido dentro de estos que el postor deberá colocar bandejas porta cables del tipo rejilla según a la necesidad; así mismo las canalizaciones de bajada deberán ser en conduit EMT como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases indica:

1.1 Gabinete para Data Center de 42RU (1 unidad)

Consulta: Aclarar que el color debe ser RAL 7035 en su mayoría y con aplicaciones y accesorios en RAL 9005.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta parcialmente la consulta, al ser una carta de garantía esta deberá ser entregada como parte los entregables del punto

6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN, para la conformidad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

...

Sobre los entregables

Al finalizar la prestación el contratista deberá entregar para la conformidad los siguientes documentos:

¿..

- Carta de garantía del fabricante, sea casa matriz o de la subsidiaria correspondiente de la marca del sistema de refrigeración para data center. Dicha carta debe ser emitida por el fabricante con fin de asegurar el soporte, la garantía y repuestos.

...."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONDENSADOR EXTERNO (01 unidad)
- Carta de garantía del fabricante, sea casa matriz o de la subsidiaria correspondiente de la marca del sistema de refrigeración para data center. Dicha carta debe ser emitida por el fabricante con el fin de asegurar el soporte, la garantía y los repuestos.
Consulta: Favor de confirmar que esta carta deberá ser presentada como parte de los documentos para la admisión de las ofertas o como parte de los documentos para la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se cuenta con drenaje dentro del ambiente, el postor deberá considerar como parte de su oferta bombas de condensado para la expulsión del agua de condensación al exterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONDENSADOR EXTERNO (01 unidad)
Consulta: El aire acondicionado de precisión requiere contar un drenaje para el agua de condensación, confirmar que debajo de la ubicación final del aire de precisión en el data center se cuenta con un drenaje o de lo contrario confirmar que se requiere la utilización de bombas de condensado para expulsar el agua de condensación al exterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que al solicitarse para la fila de gabintes se refiere a que un (01) sensor de aniego o fugas debe detectar aniego en la parte baja del gabinete y del aire acondicionado por lo que se requiere que el sensor detecte aniego o fugas en todo el recorrido del cable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1.3 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO
- Sensores: Se deben incluir 1 sensor de temperatura, humedad y punto de rocío por gabinete, 1 sensor de aniego (debe detectar aniego en la parte baja del gabinete y del aire acondicionado por lo que se requiere que el sensor detecte aniego o fugas en todo el recorrido del cable) o fugas para la fila de gabinetes y 2 sensores de acceso por infrarrojo por gabinete."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases indica:

1.3 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO

- Sensores: Se deben incluir 1 sensor de temperatura, humedad y punto de rocío por gabinete, 1 sensor de aniego o fugas para la fila de gabinetes y 2 sensores de acceso por infrarrojo por gabinete.

Consulta: Respecto al sensor de aniego o fugas para la fila de gabinetes hay 2 tipos de sensores de los principales fabricantes:

A. Sensor de aniego conformado por un cable de conexión y un sensor externo que tiene detección de aniego solo en la punta del sensor.

B. Sensor de aniego conformado por un cable de al menos 10m el cual tiene detección de aniego en todo el cable lo que permite detectar aniego en todo el recorrido del cable.

Considerando que se indica ¿para la fila de gabinetes¿ confirmar que se requiere que el sensor detecte aniego en todo el recorrido del cable cubriendo así la gran parte inferior del gabinete y la parte inferior del aire acondicionado (Tipo B).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es solo un (01) gabinete, por lo tanto solo un (01) sistema de apertura automática de puertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.4 SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTA
- Sistema de apertura automática de puertas (1 por cada gabinete).
Consulta: Favor de aclarar que solo se cuenta con un (01) gabinete (Punto 1.1 Gabinete para Data Center de 42RU) siendo entonces solo necesario 1 sistema de apertura automática de puertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es solo un (01) gabinete, por lo tanto solo un (01) sistema de control de acceso para gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.4 SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTA
- Se debe instalar un sistema de control de acceso para los gabinetes que permita el acceso individual a cada gabinete y brinde restricciones a usuarios no autorizados, este deberá ser conectado nativa y directamente al sistema de monitoreo sin la necesidad de tarjetas acopladoras.
Consulta: Favor de aclarar que solo se cuenta con un (01) gabinete (Punto 1.1 Gabinete para Data Center de 42RU) siendo entonces solo necesario 1 sistema de control de acceso para el gabinete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es solo un (01) gabinete, por lo tanto solo un(01) teclado de control de acceso y dos (02) empuñaduras electromagnéticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.4 SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTA
- El sistema debe comprender de teclados de control de acceso (1 por gabinete) y debe realizarse el desbloqueo de las puertas haciendo uso de empuñaduras electromagnéticas (1 por puerta de cada gabinete)
Consulta: Favor de aclarar que solo se cuenta con un (01) gabinete (Punto 1.1 Gabinete para Data Center de 42RU) siendo entonces solo necesario 1 teclado de control de acceso y 2 empuñaduras electromagnéticas (1 puerta frontal, 1 puerta posterior) en total.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es solo un (01) gabinete, por lo tanto solo un (01) sistema de extinción maestro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
- Se debe considerar un equipo de extinción por cada gabinete, debiendo ser 1 maestro, para lograr la concentración y velocidad de extinción apropiada para una correcta protección de los equipos instalados en el gabinete.
Consulta: Favor de aclarar que solo se cuenta con un (01) gabinete (Punto 1.1 Gabinete para Data Center de 42RU) siendo entonces solo necesario 1 maestro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, el postor deberá realizar el cambio de baterías internas de la unidad maestro en el último mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
¿.
- Baterías de respaldo integradas en la unidad maestro/principal, las cuales deberan ser reemplazadas por el contratista en el último mantenimiento preventivo."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
- Baterías de respaldo integradas en la unidad maestro/principal
Consulta: Dado que se solicita una garantía de 2 años acompañada de mantenimientos preventivos, les informamos que las baterías de este tipo de equipos tienen un tiempo de vida útil de 2 años, por lo que se sugiere se solicite que el postor deba realizar el cambio de baterías de la unidad maestro en el último mantenimiento para asegurar la operatividad a posterior del término de la garantía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, al ser una carta de compromiso y considerando que el mantenimiento preventivo es vital para la operatividad de un sistema tan delicado como el contra incendios, esta deberá ser entregada como parte los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 3 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.
Consulta: La carta de compromiso del fabricante no se encuentra como parte de los documentos para la admisión de la oferta, por lo que les solicitamos puedan ser agregados dentro del 2.2.1.1 como parte de la acreditación punto e) SISTEMA CONTRA INCENDIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el término inspección es equivalente al término mantenimiento por lo que el postor al realizar el mantenimiento preventivo debe desmontar el equipo y realizar el mantenimiento según el protocolo del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases indica:
1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 3 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.
Consulta: Los principales fabricantes del mercado solicitan un ¿mantenimiento preventivo¿ mas no una "inspección", ya que en una inspección no se realiza una limpieza al interior del sistema lo cual es indispensable para la operatividad del mismo, favor de confirmar que el término ¿inspección¿ será retirado de las bases.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 1.5Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el postor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 4 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incencios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica). Durante el tiempo que dure la garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO
....
- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 4 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

8. GARANTIA COMERCIAL
El contratista esta obligado a otorgar una garantía por los bienes entregados durante el plazo de 24 meses contabilizados a partir de al conformidad de la orden de compra.

Durante la garantía el proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 04 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/ condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incendios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases indica:

1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO (pagina 26)

- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 3 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

8. GARANTIA COMERCIAL (pagina 28)

Durante la garantía el proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 06 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/ condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incendios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica)

Consulta: Favor de aclarar: en la página 26 se solicita un mantenimiento preventivo cada 3 meses para el 1.5 Sistema Contra Incendios, sin embargo, en la página 28 se solicita un mantenimiento preventivo cada 6 meses. Les comentamos que al ser un sistema autocontenido la polusión al interior del gabinete es menor a un sistema convencional por lo que el mantenimiento del sistema contra incendios puede ser realizado según las recomendaciones del fabricante cada 4 meses lo cual puede ser plasmado en la carta de compromiso del fabricante. Confirmar que el mantenimiento preventivo del sistema contra incendio será cada 4 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5, 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el postor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 4 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/condensaodr externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incencios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica). Durante el tiempo que dure la garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO

....

- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 4 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

8. GARANTIA COMERCIAL

El contratista esta obligado a otorgar una garantía por los bienes entregados durante el plazo de 24 meses contabilizados a partir de al conformidad de la orden de compra.

Durante la garantía el proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 04 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/ condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incendios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases indica:

1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO (pagina 26)

- Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 3 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

8. GARANTIA COMERCIAL (pagina 28)

Durante la garantía el proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo cada 06 meses de los siguientes sistemas (01 Sistema de Refrigeración c/ condensador externo) y los sistemas complementarios (01 Sistema de monitoreo y control de acceso, 01 sistema de apertura de puerta, 01 Sistema contra incendios, 01 Sistemas de Distribución eléctrica)

Consulta: Si bien el requerimiento es de un sistema autocontenido lo cual protege de polusión a los equipos al interior del gabinete, el aire acondicionado si se encuentra expuesto a la polusión del ambiente más aún la unidad condensadora que se encuentra en el exterior, siendo tambien que para el mantenimiento preventivo del sistema contra incendios es indispensable que se realice un mantenimiento a todos los sistemas de lo contrario el polvillo que se generaría en el aire acondicionado y demás componentes al ser circulado por el aire acondicionado al interior de los gabinetes ensuciaría el sistema contra incendios siendo el mantenimiento preventivo de este último en vano, por lo que por recomendaciones del fabricante se solicita aclarar que el mantenimiento preventivo de TODOS los sistemas deberá ser cada 04 MESES durante el tiempo que dure la garantía a efectos de no verse perjudicada la operación y garantía de fabrica de los equipos por falta de mantenimientos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el data center se encuentra en el 1er piso, la unidad condensadora se ubicará en el techo del 1er piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

En las bases indica:

Los sistemas y/o equipos a instalar son:

- 01 Gabinete de comunicaciones 42RU c/accesorios de instalación
- 01 Sistema de refrigeración c/ condensador externo
- 01 Sistema de monitoreo y control de acceso
- 01 Sistema de apertura de puerta
- 01 Sistema contra incendios
- 01 Sistema de Distribución eléctrica.

Consulta: Favor de confirmar la ubicación del data center (1er, 2do piso) en el cual se encontrara el aire acondicionado (unidad de interior), favor de confirmar que el condensador se ubicará a una altura superior (3er, 4to, 5to piso..) a la de la unidad interior, toda vez que al pasar aceite y refrigerante entre la unidad interior y la exterior la distancia de 20 metros (de tubería) es posible solo si la unidad condensadora exterior se encuentra a una altura superior respecto a la unidad de interior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se adjuntan como Anexo los planos del ambiente del data center : <https://acortar.link/vlPwIY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica en las bases y se agrega el Items 21: Link de los Planos <https://acortar.link/vlPwIY>"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

En las bases indica:

Los sistemas y/o equipos a instalar son:

- 01 Gabinete de comunicaciones 42RU c/accesorios de instalación
- 01 Sistema de refrigeración c/ condensador externo
- 01 Sistema de monitoreo y control de acceso
- 01 Sistema de apertura de puerta
- 01 Sistema contra incendios
- 01 Sistema de Distribución eléctrica.

Consulta: Favor de adjuntar a las bases integradas un anexo con los planos con la ubicación del gabinete, aire acondicionado, tableros eléctricos, bandejas, ducterías y la ubicación de la unidad condensadora externa, caso contrario indicar un correo electrónico y teléfono para poder realizar una visita técnica a la obra para poder costear la instalación de los sistemas adecuadamente buscando la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la alimentación de Sistema de Distribución eléctrica será mediante la conexión directa a un UPS el cual será instalado a posterior por la entidad, no siendo necesario un cableado eléctrico de acometida hacia el gabinete. (ojo solicitar cables)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

En las bases indica:

Los sistemas y/o equipos a instalar son:

- 01 Gabinete de comunicaciones 42RU c/accesorios de instalación
- 01 Sistema de refrigeración c/ condensador externo
- 01 Sistema de monitoreo y control de acceso
- 01 Sistema de apertura de puerta
- 01 Sistema contra incendios
- 01 Sistema de Distribución eléctrica.

Consulta: Para el sistema de Distribución eléctrica se solicita que el conector principal debe ser IEC 60309 de 3 pines, favor de confirmar en donde se realizará la alimentación eléctrica de este PDU, toda vez que no es parte del proceso la adquisición de un UPS o la instalación de un tablero eléctrico de distribución para el Data Center o la acometida eléctrica para el PDU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente, el especialista a cargo de la capacitación deberán contar con las certificaciones o capacitaciones indicadas en las bases, emitidas por el fabricante propuesto, las certificaciones del especialista deberán presentarse en el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las bases indica:
Sobre la capacitación
- La capacitación y entrenamiento en la instalación, configuración uso y mantenimiento preventivo de los equipos de Aire Acondicionado de Precisión, Sistema de detección temprana y extinción de incendios y Sistema de Monitoreo, estará a cargo de un especialista certificado por el fabricante de los equipos propuestos.
Consulta: Favor de aclarar que el especialista deberá contar con una certificación del fabricante por cada uno de los componentes: Aire Acondicionado de Precisión, Sistema de detección temprana y extinción de incendios, y Sistema de Monitoreo los cuales deberán ser presentados como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente, La capacitación tendrá una duración de 20 horas como mínimo (12 horas presencial y virtual 8 horas) y deberá emitirse un certificado a cada participante. Todos los gastos serán asumidos por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Sobre la capacitación
- ¿ el cual se realizará en las oficinas designadas por el residente general de la obra en un ambiente adecuado para dicho entrenamiento.
- La capacitación será dirigida como máximo a 5 personas entre personal del centro de salud y personal técnico encargado de la ejecución del proyecto, en coordinación con el área usuaria. La capacitación tendrá una duración de 20 horas como mínimo (12 horas presencial y virtual 8 horas) y deberá emitirse un certificado a cada participante. Todos los gastos serán asumidos por el contratista."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases indica:
Sobre la capacitación
- ¿ el cual se realizará en las oficinas designadas por el residente general de la obra en un ambiente adecuado para dicho entrenamiento.
- La capacitación será dirigida como máximo a 5 personas entre personal del centro de salud y personal técnico encargado de la ejecución del proyecto, en coordinación con el área usuaria. La capacitación tendrá una duración de 20 horas como mínimo y deberá emitirse un certificado a cada participante. Todos los gastos serán asumidos por el contratista.
Consulta: Dado que se cuenta con muchas herramientas para realizar capacitaciones de manera virtual, más si considerando que hay partes de la capacitación que se deben realizar indefectiblemente de manera presencial, dada la cantidad de horas se solicita que la capacitación pueda ser híbrida pudiendo ser presencial 8 horas y virtual 12 horas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente, la garantía comercial es del contratista pero respaldada por el fabricante de los equipos por 24 meses contabilizados a partir de la conformidad de la orden de compra o contrato, el fabricante puede o no contar con una subsidiaria en el país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases indica:
8. GARANTIA COMERCIAL
El contratista está obligado a otorgar una garantía por los bienes entregados durante el plazo de 24 meses contabilizados a partir de la conformidad de la orden de compra.
Consulta: Favor de confirmar que la garantía es otorgada por el contratista, pero respaldada por el fabricante de los productos propuestos para lo cual se deberá entregar una carta de la garantía del fabricante como parte de los entregables del proyecto, aclarar que el fabricante debe contar con una subsidiaria en el país para efectos de garantía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que se encuentra dentro de proyectos similares las Implementaciones de Data Center por lo que se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases indica:
I. DEL PERSONAL CLAVE

Perfil
Supervisor (01)
Experiencia mínima de (03) tres años en implementación de proyectos de sistema de gabinetes y/o aire acondicionado de precisión de data center y/o cableado estructurado y/o proyectos similares al objeto de la contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas en el sector privado o estatal;
Consulta: Favor de confirmar que las Implementaciones de Data Center se consideran como similares al objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, la experiencia en Instituciones Públicas/Estatales al ser similares al proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
I. DEL PERSONAL CLAVE
Perfil
Supervisor (01)
Experiencia mínima de (03) tres años en implementación de proyectos de sistema de gabinetes y/o aire acondicionado de precisión de data center y/o cableado estructurado y/o proyectos similares al objeto de la contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS/ESTATALES en el sector privado o estatal"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases indica:
I. DEL PERSONAL CLAVE

Perfil
Supervisor (01)
Experiencia mínima de (03) tres años en implementación de proyectos de sistema de gabinetes y/o aire acondicionado de precisión de data center y/o cableado estructurado y/o proyectos similares al objeto de la contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas en el sector privado o estatal¿
Observación: Buscando la pluralidad de postores considerar como similares al objeto de la contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS/ESTATALES en el sector privado o estatal¿, considerando que todo tipo de instituciones cuentan con data centers que son de las mismas características que el solicitado en el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, a) y b) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma, se mantiene lo establecido en las bases, se indica señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las bases indica:

I. DEL PERSONAL CLAVE

Perfil

Supervisor (01)

CERTIFICADOS

Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 5 años.

Consulta: Buscando la pluralidad de postores se solicita ampliar la antigüedad a no mayor a 8 años para certificados emitidos por el fabricante siempre que el producto materia de la certificación sea uno propuesto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 11 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma, se mantiene lo establecido en las bases, se indica señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las bases indica:
I. DEL PERSONAL CLAVE

Perfil
Supervisor (01)
CERTIFICADOS
Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 5 años.
- Sistema de detección temprana y extinción Y/O

Consulta:
Consulta: Confirmar que el la capacitacion y/o diplomados y/o cursos en el Sistema de detección temprana y extinción deberá ser únicamente de la misma marca del fabricante propuesto, dado que son sistemas delicados que requieren personal especializado de cada fabricante considerando que van dentro del gabinete y están diseñados para extinguir solo el volumen de cada fabricante, así mismo confirmar que podrán tener una antigüedad no mayor de 8 años siempre y cuando haya sido emitida por el mismo fabricante propuesto considerando que no haya habido un cambio en el modelo del que se brindó la certificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, la experiencia en Instituciones Públicas/Estatales al ser similares al proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
I. DEL PERSONAL CLAVE
Perfil
Técnico y/o bachiller (01)

Experiencia mínima de dos (02) años en implementación de proyectos de sistema de gabinetes y/o aire acondicionado de precisión de data center y/o cableado estructurado y/o proyectos similares al objeto de contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas y/o Instituciones Públicas/Estatales y/o proyectos similares al objeto de contratación."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las bases indica:
I. DEL PERSONAL CLAVE
Perfil

Técnico y/o Bachiller (01)
Experiencia mínima de (02) dos años en implementación de proyectos de sistema de gabinetes y/o aire acondicionado de precisión de data center y/o cableado estructurado y/o proyectos similares al objeto de la contratación en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas en el sector privado o estatal¿
Observación: Buscando la pluralidad de postores considerar como similares al objeto de la contratación ¿en centros de salud y/o centros comerciales y/o instituciones educativas Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS/ESTATALES en el sector privado o estatal¿, considerando que todo tipo de instituciones cuentan con data centers que son de las mismas características que el solicitado en el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, a) y b) de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma, se aceptará Técnico ELECTRICISTA INDUSTRIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
I. DEL PERSONAL CLAVE
Perfil
...
Técno y/o Bachiller (01)
¿. debiendo ser un Profesional con el Grado de Bachiller o Título profesional Técnico en Sistemas y/o Electrónica y/o Informática y/o Telecomunicaciones y/o Electricista y/o Electrónica Industria y/o Electricista Industrial"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las bases indica:
I. DEL PERSONAL CLAVE
Perfil

Técnico y/o Bachiller (01)
¿ debiendo ser un Profesional con el Grado de Bachiller o Titulo profesional Técnico en Sistemas y/o Electrónica y/o Informática y/o Telecomunicaciones y/o Electricista y/o Electrónica Industrial¿
Consulta: Buscando la pluralidad de postores, favor de confirmar que se aceptará Técnico ELECTRICISTA INDUSTRIAL al ser similar a los perfiles solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, en el estudio de mercado se determino que hay postores y fabricantes que cumplen con el tiempo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las bases indica:
PLAZO DE ENTREGA

La ejecución de la prestación será de 60 días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato bajo el siguiente cronograma.

- Entrega de BIENES en obra (40 días calendario) a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
- Instalación y montaje (15 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente del ingreso de los bienes a obra).
- Puesta en funcionamiento, pruebas de funcionamiento y capacitación (05 días calendarios después de la fase de instalación y montaje).

Observacion: Buscando la pluralidad de postores y de marcas considerando que los productos son de importación los cuales dado los problemas generados por la guerra y cambios climáticos no han podido recuperar sus tiempos de entrega pre-pandemia, se solicita un tiempo de entrega de BIENES en obra de 70 días calendario, quedando de la siguiente manera.

- Entrega de BIENES en obra (70 días calendario) a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
- Instalación y montaje (15 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente del ingreso de los bienes a obra).
- Puesta en funcionamiento, pruebas de funcionamiento y capacitación (05 días calendarios después de la fase de instalación y montaje).

El no aceptarse vulneraría la libre participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, a) y b) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que el proyecto tiene plazo vigente de ejeucion hasta el 10 de marzo del 2025, pero en el caso de que la obra no opere con normalidad por cierre de año fiscal, se podria solicitar ampliacion de plazo.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las bases indica:
PLAZO DE ENTREGA

La ejecución de la prestación será de 60 días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato bajo el siguiente cronograma.
Consulta: Considerando el calendario del presente procedimiento con el otorgamiento de la buena pro el 18 de octubre, aumentando los plazos de ley para el consentimiento de la buena pro y la firma del contrato el vencimiento del plazo se extiende al 05 de enero del 2025, favor de confirmar que la obra estará operando con normalidad en el mes de enero no teniéndose que esperar a la reactivación de la misma lo que incurriría en tener que solicitar una ampliación de plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN son similares al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

....
Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DATA CENTER Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE NETOWORKING Y/O AIRE ACONDICIONADO Y/O UPS Y/O ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las bases indica:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

¿. Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DATA CENTER Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE NETOWORKING Y/O AIRE ACONDICIONADO Y/O UPS

Consulta: Favor de confirmar que la ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN se consideran como

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 20 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se mantiene lo establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las bases indica:
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
¿. Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DATA CENTER Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE NETOWORKING Y/O AIRE ACONDICIONADO Y/O UPS
Consulta: Se solicita retirar de similares EQUIPOS DE NETOWORKING Y/O UPS toda vez que estos equipos no son
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 20 Página: 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta parcialmente, se aclara que las Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales deberán presentarse como parte de la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las bases indica:
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

Consulta: Como parte de los requisitos de calificación solo se solicita presentar la experiencia del personal clave, mas no se solicita la presentación de los títulos profesionales o técnicos ni las capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados. Así mismo estos tampoco son solicitados como documentos para la firma del contrato. Favor de confirmar que los certificados deberán ser presentados como documentos para la admisión de la oferta o en todo caso indicar cuando deberán ser presentados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 20 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la admisión de ofertas el postor deberá presentar la documentación listada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Consulta: De conformidad con la bases estandar, sírvase confirmar que no se exigirá al postor la presentación de documentos o declaraciones juradas adicionales que no hayan sido indicados en el acápite correspondiente a los Documentos para la admisión de la oferta (numeral 2.2.1.1.) y los señalados en el numeral 20. Requisitos de Calificación de la sección específica de las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, son los consignados en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Considerando que las bases estandarizadas aprobadas mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD establecen que "La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato", agradeceremos confirmar que solo se considerarán documentos de presentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato aquellos que se encuentran señalados en el numeral 2.3 del Capítulo II- Del Procedimiento de selección, de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el anexo N°4 se consignarán los plazos descritos en el numeral 1.9, página 15 de las presentas bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

f) Declaración jurada de plazo de entrega (anexo N°4)

Consulta: Favor de confirmar que en el anexo N°4 (DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA) se consignará, todo lo descrito en el numeral 1.9, página 15 de las presentes bases. Con el detalle de la entrega, instalación y montaje, puesta y funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que la Entidad otorgará todas las facilidades de acceso correspondiente para la implementación de los bienes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las bases indica:
PLAZO DE ENTREGA
La ejecución de la prestación será de 60 días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato bajo el siguiente cronograma.
Consulta: Favor de precisar que la entidad otorgará todas las facilidades de acceso correspondiente y que cualquier demora en brindar los accesos no será considerado como parte del plazo de implementación, y por ende no penalizados al contratista."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, importante señalar que las disposiciones aplicables a la Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentran reguladas en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Consulta: Favor de confirmar que en caso deba presentarse la Carta fianza de Garantía de fiel cumplimiento para la suscripción del contrato se utilizará: (i) la denominación social de la Entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO.; (ii) la nomenclatura del proceso establecida en el SEACE: AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1; (iii) la denominación del objeto del proceso que figura en el SEACE: CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253), por lo que deberá figurar lo siguiente - Garantía de fiel cumplimiento del proceso AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1 - " CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)" y finalmente no se requerirá la inclusión del RUC de la Entidad, bastará con que figure la denominación social.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se debe considerar los formatos señalados en la Ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:32:38

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las bases indica:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.

i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete.

Consulta: Agradeceremos incluir en las bases integradas el formato con los detalles que se requiere para evitar omitir algo que se considere necesario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se mantiene lo establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	17:57:27

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

6. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

En las bases indica:

Los sistemas y/o equipos a instalar son:

- 01 Gabinete de comunicaciones 42RU c/accesorios de instalación
- 01 Sistema de refrigeración c/ condensador externo
- 01 Sistema de monitoreo y control de acceso
- 01 Sistema de apertura de puerta
- 01 Sistema contra incendios
- 01 Sistema de Distribución eléctrica.

Consulta: Dado que los sistemas a instalar son especializados y se solicita una garantía de 2 años, a fin de asegurar la correcta instalación, favor de confirmar que el postor sea un partner de servicios del fabricante propuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se mantiene lo establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	23:41:29

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

ITEM: 2.2.1.

Señores del comité, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos que se requiera una Carta de Partner Autorizado de la marca a implementar y que dicho documento se agregue en Documentación de presentación obligatoria. Este documento oficial certifica que el proveedor cumple con los rigurosos estándares de la marca ofertada, asegurando así compatibilidad idónea con los equipos instalados, cumplimiento de normas de seguridad, calidad y la autorización de uso de tecnología de la marca a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se mantiene lo establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	23:41:29

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

CERTIFICADOS (en Supervisor y Técnico y/o Bachiller):

Dice;
Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 5 años.

Señores del comité, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos que los certificados y/o diplomados y/o cursos con certificación sean emitidas por las mismas instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales de los cuales se están ofertando los productos. Esto con el fin de guardar compatibilidad y asegurar que el Personal Clave ha recibido entrenamiento específico en los productos que se están ofertando, garantizando la reducción de riesgos en la implementación y el cumplimiento de estándares de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente, la documentación podrá ser presentada en idioma español y/o ingles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	23:41:29

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En el ITEM e() dice;

Presentar fichas técnicas y/o catálogos y/o cualquier otro documento similar para acreditar las características.

Señores del comité, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos que se confirme lo siguiente:

Confirmar si la entrega de la documentación del fabricante será en español y/o idioma original, para facilitar la gestión de sustentaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.2.1.1. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, lo establecido son los requerimientos mínimos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	23:41:29

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En el ITEM 11 dice;

CERTIFICADOS (en Supervisor y Técnico y/o Bachiller):

Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 5 años.

Señores del comité, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos que se consideren capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con fecha actualizada no mayor a 1 año de antigüedad y que sean reflejados en los certificados que tiene el personal clave, por ello, se modificaría lo siguiente: ¿Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 5 años.¿ por ¿Capacitaciones y/o diplomados y/o cursos con certificados emitidas por instituciones y/o fabricantes nacionales o internacionales con una antigüedad no mayor a 1 año¿.

Esto con el fin de garantizar los conocimientos del Personal Clave actualizados acerca de la tecnología y estándares vigentes de la marca a ofertar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, lo establecido son los requerimientos mínimos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-114-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GABINETE DE COMUNICACIÓN CON REFRIGERACION, MONITOREO, DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (META: 253)

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	23:41:29

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

ITEM 20:

Señores del comité, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos que la experiencia presentada del postor guarde coherencia con la marca de productos a ofertar.

Esto con el fin de garantizar conocimiento profundo de los productos y tecnologías específicas, asegurar compatibilidad y optimización en la implementación y demostrar capacidad y confiabilidad para cumplir con los requisitos del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, lo establecido son los requerimientos mínimos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NULL