

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : CP SER-SM-4-2025-MDP/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA SISTEMA STICK CON PERFILERÍA DE ALUMINIO, VENTANAS BATIENTES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION CUSCO, CUI N.º 2513655

Ruc/código :	20604874221	Fecha de envío :	08/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION JR. DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia del presente procedimiento se especifica el uso de perfiles de aluminio Sistema Stick Serie 45, con dimensiones 105 mm de ancho por 45 mm de alto. Sin embargo, al revisar los planos técnicos incluidos en las bases, se evidencia que estos contemplan perfiles no comerciales, cuyas medidas y geometrías no corresponden a perfiles del Sistema Stick Serie 45, ni son de disponibilidad estándar en el mercado nacional.

En ese sentido, se solicita a la Entidad contratante precisar si prevalece la especificación técnica del TDR o la representación gráfica de los planos.

Asimismo, de confirmarse la incompatibilidad, se sugiere ajustar las especificaciones a perfiles disponibles en el mercado nacional dentro del sistema Stick Serie 45, con el fin de asegurar la viabilidad técnica, económica y competitiva del proceso, respetando los principios de transparencia y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 4.8.1 **Literal:** E **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del participante, referido a las medidas y geometrías no correspondientes a perfiles del Sistema Stick Serie 45, el comité aclara lo siguiente:

Que en el documento Terminos de Referencia literal 4.8.1.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, ítem E. Especificaciones dimensionales y estructurales del perfil, se indica claramente que los perfiles del Sistema Stick tendrán las dimensiones de ancho 105mm x alto 45mm mínimo, lo cual se encuentra especificado de la misma manera y con las mismas dimensiones en los planos de detalles adjuntos; por lo tanto prevalece las especificaciones técnicas de los términos de referencia, así como la representación gráfica descrita en los planos, previstos claramente en las características técnicas de los materiales a ser utilizados en la ejecución del servicio objeto del contrato, lo que se deberá tomar en cuenta para su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null