

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PISO CAUCHO EPDM GRANULADO X 30 MM

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:55:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Descripción del producto, la entidad refiere PISO DE CAUCHO EPDM GRANULADO y en las especificaciones técnicas refiere a losetas de caucho de 50 cm x 50 cm de color negro chispeado con granulos de epdm. Solicitamos a la entidad aclarar si el acabado de las losetas será en epdm el 100% o losetas color negro chispeado con epdm amarillo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección evalúa el pronunciamiento del área usuaria que menciona: de la revisión de la observación se indica, que el acabado de las losetas es en caucho SBR y poliuretano en color negro con chispa EPDM color amarillo, tal como se refiere en las especificaciones técnicas por lo tanto no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PISO CAUCHO EPDM GRANULADO X 30 MM

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:55:11

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas la entidad no menciona si las losetas sera sobrepuesto o pegado con pegamento de poliuretano. Solicitamos a la entidad aclarar si las losetas serán pegados al piso con pegamento de poliuretano o sobrepuesto sin ningún pegamento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección evalúa el pronunciamiento del área usuaria que menciona: de la revisión de la observación se indica, según las especificaciones técnicas las losetas serán sobrepuestas sin ningún pegamento en la adquisición del bien no se requiere el servicio de instalación por lo tanto no se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA