

ACTA DE ADMISION, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2025-MDSMR/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

**ADQUISICION DE CEMENTO PARA EJECUCION DE LA OBRA:
"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DEL CENTRO
POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA",**

En los ambientes de la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, Siendo las 08:30 horas del día 28 de febrero del 2025, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 015-2025-GM/MDSMR de fecha 14 de febrero del 2025, encargado de la organización, conducción, admisión, evaluación, calificación de ofertas electrónicas y el otorgamiento de la buena pro (de ser el caso) del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2025-MDSMR/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objetivo de la convocatoria es la **ADQUISICION DE CEMENTO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DEL CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"**, contando con el quorum reglamentario de conformidad al artículo 46° del RLCE, se instala a fin de efectuar la apertura, revisión de documentación de presentación obligatoria, requeridos en las bases integradas del presente procedimiento de selección.

Presidente	NITSON ZACARIAS JOSE QUILCA	Titular	x	Dependencia	Abastecimiento y Patrimonio
		Suplente			
Primer miembro	MANUEL CLEMENTE SALOME	Titular	x	Dependencia	Sun Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural
		Suplente			
Segundo miembro	YULIANA CAMPOS CAMASCA	Titular		Dependencia	Tesorería y Rentas
		Suplente	x		

De conformidad al Artículo 43° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 344-2018-EF y; de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, a efectos de las ofertas, admisión, verificación y otorgamiento de la buena pro, de ser el caso.

1. VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Acto seguido, el comité de selección declara abierta la sesión y a continuación se comunica que el registro de participantes (electrónica) se registraron a través del SEACE, con el siguiente resultado

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20401900587	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	20/02/2025	Válido		20/02/2025	20401900587	🗑️🔍
2	Proveedor con RUC	20544585097	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	24/02/2025	Válido		24/02/2025	20544585097	🗑️🔍
3	Proveedor con RUC	20551601472	Q & G INVERSIONES SAC	24/02/2025	Válido		24/02/2025	20551601472	🗑️🔍
4	Proveedor con RUC	20568414749	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	24/02/2025	Válido		24/02/2025	20568414749	🗑️🔍
5	Proveedor con RUC	20568454457	HATHKAR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/02/2025	Válido		25/02/2025	20568454457	🗑️🔍
6	Proveedor con RUC	20601908183	EDIGIS S.A.C.	20/02/2025	Válido		20/02/2025	20601908183	🗑️🔍

2. VERIFICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS:

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, se informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas, son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20401900587	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	25/02/2025	10:18:41	20401900587	25/02/2025	10:20:06	Enviado	Valido		0/1
2	20544585097	THI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - THI-TYC S.A.C.	26/02/2025	17:23:21	20544585097	26/02/2025	17:24:30	Enviado	Valido		0/1
3	20551601472	Q & G INVERSIONES SAC	26/02/2025	19:07:31	20551601472	26/02/2025	19:07:50	Enviado	Valido		0/1
4	20568454457	NATHIXAR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/02/2025	17:04:35	20568454457	26/02/2025	17:05:40	Enviado	Valido		0/1

3. ADMISION DE LAS OFERTAS

Acto seguido se procede a verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera RECHAZADO y de cumplir con toda la documentación se considera ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

Se empieza a verificar la documentación al postor **CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.R.L con RUC N° 20401900587**, quien cumple con los requisitos y documentos solicitados, siendo la oferta del postor **ADMITIDO**.

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Seguidamente se verifica la documentación al postor **TMI – TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TMI –TYC S.A.C. Con RUC N° 20544585097**, quien no cumple con lo requerido en la ficha Técnica, siendo la oferta del postor **RECHAZADO**.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos químicos		
Oxido de magnesio (MgO)	Máximo 6.6 %	Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2012-PRODUCE
Índice de azufre, (SO ₃) ^A	Cuando (C ₃ A) es 8 % o menos, máximo 3.6 %	
	Cuando (C ₃ A) es más del 8 %, máximo 3.5 %	
Pérdida por ignición	Cuando la adición calcárea no es un ingrediente máximo 3.0 % Cuando la adición calcárea es un ingrediente, máximo 3.5 %	
Residuo insoluble	Máximo 1.5 %	
Requisitos físicos		
Contenido de aire del mortero	Máximo 12.0 % en volumen	Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2012-PRODUCE
Finura superficial - Ensayo de permeabilidad al aire	Mínimo 260 m ² /kg	
Expansión en autoclave	Máximo 0.80 %	
Resistencia a la compresión	Para 3 días: mínimo 12.0 MPa	
	Para 7 días: mínimo 19.0 MPa	
Tiempo de fraguado inicial, Ensayo de Vicat	No menor que 45 minutos No mayor que 375 minutos	

MARCA CEMEX

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Cemento Portland de alta resistencia, permite construir estructuras de gran calidad y durabilidad.

Características Técnicas
Cemento Tipo I
Resistencia a la compresión: 37.0 MPa (5400 psi)
Resistencia a la tracción: 3.5 MPa (500 psi)
Resistencia al desgaste: 1.5 mm (0.06 in)

PROPIEDADES

- Excelente comportamiento en el desarrollo de resistencias iniciales y finales.
- Rápido desencofrado.
- Tiempo de fraguado rápido.
- Excelentes resistencias mecánicas a la compresión, tracción y flexión.
- Excelente manejabilidad y trabajabilidad.
- Estabilidad y uniformidad en sus características.

USOS Y APLICACIONES

- Es un cemento ideal para la construcción de elementos estructurales tales como: Columnas, vigas, losas, muros y cimentaciones en diversos tipos de edificaciones y obras de infraestructura.
- Por el comportamiento de su curva de resistencia permite producir concretos que requieren una mayor resistencia inicial.
- Tiene un excelente comportamiento en la elaboración de prefabricados (puntos, vigas pretenidas y post tenidas, pisos, adoquines, blocks, etc.).




Seguidamente se verifica la documentación al postor **Q&G INVERSIONES SAC con RUC N° 20551601472**, quien cumple con los requisitos y documentos solicitado, siendo la oferta del postor **ADMITIDO**.


Seguidamente se verifica la documentación al postor **NATHKAR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. con RUC N° 20568454457**, quien no cumple con lo requerido en la ficha Técnica, siendo la oferta del postor **RECHAZADO**.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos químicos		
Oxido de magnesio (MgO)	Máximo 6.6 %	Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2012-PRODUCE
Índice de azufre, (SO ₃) ^A	Cuando (C ₃ A) es 8 % o menos, máximo 3.6 %	
	Cuando (C ₃ A) es más del 8 %, máximo 3.5 %	
Pérdida por ignición	Cuando la adición calcárea no es un ingrediente máximo 3.0 % Cuando la adición calcárea es un ingrediente, máximo 3.5 %	
Residuo insoluble	Máximo 1.5 %	
Requisitos físicos		
Contenido de aire del mortero	Máximo 12.0 % en volumen	Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2012-PRODUCE
Finura superficial - Ensayo de permeabilidad al aire	Mínimo 260 m ² /kg	
Expansión en autoclave	Máximo 0.80 %	
Resistencia a la compresión	Para 3 días: mínimo 12.0 MPa	
	Para 7 días: mínimo 19.0 MPa	
Tiempo de fraguado inicial, Ensayo de Vicat	No menor que 45 minutos No mayor que 375 minutos	

Fraguado Inicial y Final



Resistencia a la compresión



Cemento Portland tipo I Co

Requisitos Normalizados NTP 334.090

Análisis químico	Unidad	Unidad	NTP 334.090
Oxido de Magnesio (MgO)	1.7 %	%	Máx 6.0
Trisulfo de Azufre (SO ₃)	2.9 %	%	Máx 4.0
Ensayos físicos			
Densidad La Chatelier	2.98 g/cm ³	-	-
Contenido de aire mortero	7 % Vol	% Vol	Mín 12
Fluores Blaine	400 m ² /kg	m ² /kg	-
Expansión en Autoclave	0.10 %	%	Máx 0.80
Contracción en Autoclave	-	%	Máx 0.20
Tiempo de fraguado			
Inicial	112 minutos	min	Mín 45
Final	6.2 horas	horas	Máx 7.0
Resistencia a la compresión			
3 días	10 MPa (130 kg/cm ²)	MPa (kg/cm ²)	Mín 12 (Mín 130)
7 días	25 MPa (250 kg/cm ²)	MPa (kg/cm ²)	Mín 20 (Mín 204)
28 días	37 MPa (370 kg/cm ²)	MPa (kg/cm ²)	Mín 25 (Mín 254)

Conforme a Norma Técnica NTP 334.090 / ASTM C 493



CEMENTO




4. DECISION ADOPTADA:

Finalmente, el Comité de Selección de acuerdo al Orden de Prelación **OTORGA LA BUENA PRO** al postor **Q&G INVERSIONES SAC** con RUC N° 20551601472, del procedimiento de selección **SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2025-MDSMR/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objetivo de la convocatoria es la **ADQUISICION DE CEMENTO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DEL CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"** por el monto ofertado que asciende al importe total de **S/. 64,482.00 (Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles)**, incluido IGV.

Siendo las 12:10 horas del mismo día se dio por finalizado la sesión y en señal de conformidad se firman la presente Acta.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRESIDENTE
NATSON ZACARIAS JOSE QUILCA
PRESIDENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO
MANUEL CLEMENTE SALOME
1° MIEMBRO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
COMITÉ DE SELECCIÓN
SEGUNDO MIEMBRO
YULIANA CAMPOS CAMASCA
2° MIEMBRO